

VISTA CONTRAFRENTE



VISTA LATERAL



P1 CANT.: 1

IZQ. DE ABRIR HACIA AFUERA

PUERTA CIEGA DE ALUMINIO LINEA MODENA, ALUAR
CON UMBRAL
NUCLEO ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
BARRA ANTIPANICO REGLAMENTARIA
CERRADURA: EMBUTIDA DE SEGURIDAD.-



V1 CANT.: 2

VENTANA ALUMINIO LINEA MODENA COLOR BLANCO
PAñO SUPERIOR REJA DE VENTILACION PERMANENTE
CON MOSQUITERO FIJO INTERIOR
PAñO INFERIOR VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3mm

REFERENCIAS GENERALES:

1. CUBIERTA LOSA Hn. AÜTERMINACION CONTRAPISO CON PEND.2% , CARPETA IMPERMEABLE Y APLICACION DE MEMBRANA LIQUIDA.- GOTERON PERIMETRAL
2. VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON CON MALLA ß 4,2mm TERMINACION ALISADO DE CTO. Y CORDON PERIMETRAL, JUNTA DE DILATACION C/1.50m APROX.
3. LUMINARIA TIPO TORTUGA DE ALUMINIO S/PLANO
4. REVOQUE PLASTICO EXTERIOR TARQUINI O SIMILAR.-
5. CARPINTERIA S/ PLANO
6. RAMPA ACCESO HORMIGON IDEM VEREDA PEND. 10%
7. VIGA DE FUNDACION Hn. AÜVISTO.-
8. ALFEIZAR DE Hn. VISTO
9. EXTRACTOR EOLICO MOD. VH 16" (ß 400 mm.)



VISTA FRENTE



ESQUEMA INSTALACION ELECTRICA

REFERENCIAS ELECTRICAS:

- ARTEFACTO MAREA 236E (150 x 1270 x 94) LAMPARAS FLUORESCENTES 2 x 36 W , EQUIPADO CON BALASTO ELECTRONICO, MARCA LUMENAC.-
- TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ß 250mm C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR MOD.8FN2C, MARCA LUMNIA
- E — ARTEFACTO AUTONOMO ILUMINACION DE EMERGENCIA CON LEDS, MARCA GAMASONIC O ATOMLUX, ALIMENTACION DIRECTA DESDE TABLERO ELECTRICO.-
- SE — CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA-ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTA DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMASONIC O ATOMLUX, ALIMENTACION DIRECTA DESDE TABLERO ELECTRICO.-
- JABALINA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE CON ALMA DE ACERO, DIAMETRO 5/8" LONGITUD 1,5 m.-

- Bajo ca¶o cable antillama segÚn Norma IRAM 2183.-
- Toda la instalaci· n de ca¶er³a ser§ de tipo embutida.-
- Entre caja y caja m§ximo 2 curvas.-
- Ca¶os MOP Esmeralda etiqueta roja di§metro segÚn necesidad, m²nimo 3/4", linea semipesada.-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XXI ".-
- Llaves de 1 punto y tomas Siglo XXI " CAMBRE" con tapa y bastidor para intemperie IP 55 .-
- Se deber§ presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-



DETALLE TENDIDO SUBTERRANEO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL

4/4

OBRA: DEPOSITO RESIDUOS ESPECIALES Y PATOGENICOS
FACULTAD de AGRONOMIA - AZUL

PLANO: VISTAS - ESQUEMA ELECTRICO - CARPINTERIA

PROYECTO: E. O. D.
ESCALAS: 1:25
FECHA: AGOSTO 2014

Arq. OSVALDO D. DADIEGO — Director Unidad Ejecutora de Obras
Arq. MARCOS BARRIONUEVO — Unidad Ejecutora de Obras
Ing. ALBERTO PREMEZZI — Unidad Ejecutora de Obras