



ANEXO CONVOCATORIA 2103/2013

RENGLONES

Reglón	Especificación técnica
1	Extintor PQS DE 5 KG. de 5 Kg. de capacidad. Fabricado bajo normas IRAM 3523. Chapa Baliza reglamentaria. Soporte para colgar el matafuego. Sello DPS para Prov. Bs As.
2	Extintor CO2 5KG. DE CAPACIDAD . Fabricado bajo normas IRAM 3509. Se entrega con manguera de 0,90 mts y tobera. Chapa Baliza reglamentaria. Soporte para colgar el matafuego. Sello DPS para Prov. Bs. As.
3	Extintor K de acetato de potasio de 10 kg de capacidad. Fabricado bajo normas UL. Acero inoxidable. Chapa Baliza reglamentaria. Soporte para colgar el matafuego. Sello DPS para Prov. de Bs As.
4	Cinta antideslizante negra o transparente. Un rollo por 100 Mts.



ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras