



## REFERENCIAS

- \* LA UNIVERSIDAD INDICA EN ESTE PLANO LOS TIPOS y CANTIDAD de ARTEFACTOS A PROVEER y COLOCAR y EL RECORRIDO y  $\varnothing$  PRETENDIDO de LAS CAÑERIAS de DISTRIBUCION, SERÁ EL CONTRATISTA QUIEN DEBERA CALCULAR LOS DIAMETROS y EFECTUAR LA PRESENTACION y APROBACION DEL PLANO ANTE CAMUZZI GAS PAMPEANA PREVIO A LA EJECUCION de LOS TRABAJOS .
- \* DEBERÁ VERIFICARSE EL TENDIDO EXISTENTE Y SU CAPACIDAD PARA SU INCREMENTO CON LOS NUEVOS ARTEFACTOS
- \* LAS CAÑERIAS de GAS QUE SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- \* TODAS LOS ARTEFACTOS y ACCESORIOS A UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI
- \* EL CONTRATISTA, LUEGO de FINALIZADO LOS TRABAJOS, ENTREGARA A LA UNIVERSIDAD UN PLANO CONFORME A OBRA INDICANDO EXACTAMENTE LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS y LOS DETALLES de LA INSTALACION.-

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS	<b>9</b> <b>10</b>
		DIBUJO: A.F.
OBRA : AMPLIACION SECTOR ASDMINISTRATIVO CS. HUMANAS-CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL		ESCALA/S : 1:100
PLANO : <b>INSTALACION DE GAS</b>		FECHA: OCTUBRE 2015
ARQ. OSVALDO DADIEGO DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		