


ESPECIFICACIONES TECNICAS :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE. INSTALACION: A LA VISTA, DIMENSIONES MINIMAS : ANCHO = 200, ALTO = 200 y PROFUNDIDAD = 100 mm.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN O GENERAL ELECTRIC.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	9 10	
	OBRA : EDIFICIO RECTORADO - RELOCALIZACION DE MESA DE ENTRADAS RECTORADO - PINTO 399	DIBUJO: M.F.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA - TABLERO SECCIONAL ARCHIVO TS2 - DIAGRAMA UNIFILAR	ESCALA/S :	
	FECHA: MAY 2014	
Arq. OSVALDO D. DADIEGO Unidad Ejecutora de Obras	Arq. VANINA CASSINERI Unidad Ejecutora de Obras	ING. ALBERTO PREMEZZI Unidad Ejecutora de Obras