



- ESPECIFICACIONES TECNICAS :**
- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE. INSTALACION: EMBUTIDA.
 - EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.
 - CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.
 - CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.
 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC O CALIDAD EQUIVALENTE.
 - INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL	13.3 18
	OBRA : EDIFICIO ANATOMIA CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL PLANO : INSTALACION ELECTRICA - DIAGRAMA UNIFILAR
Arq. OSVALDO D. DADIEGO Direccion Gral. de Obras y Proyectos	Ing. ALBERTO PREMEZZI Direccion Gral. de Obras y Proyectos