



REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

- E ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.
- SE SALIDA EMERGENCIA- ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX .
- S SALIDA - ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.
- TABLERO ELÉCTRICO - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
- EXTINTOR PORTÁTIL - TRICLASE Y CO2, SEGÚN CORRESPONDA
- SEÑALIZACIÓN VÍA DE ESCAPE

Se deberá presentar a la D.G.O.P. muestra de TODOS los materiales.-

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL	14 18
	OBRA : EDIFICIO ANATOMIA CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL	DIBUJO: A. F.
PLANO : INSTALACION EVACUACION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	ESCALA/S : 1:100	FECHA: AGOSTO/2015
Arq. OSVALDO D. DADIEGO Direccion Gral. de Obras y Proyectos		