



REFERENCIAS

REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ARTEFACTOS DE ILUMINACION

- LUMINARIA LUMENAC OFFICE PS/10 E (CODIGO OFFICE C 336 PS/10 E CONT. DE FLUORESCENTES FL2.3 x 36W, ADAPTABLE A CELOFRASO).
- LUMINARIA ENERGY 226 CON VIDRO, MARCA LUMENAC, LAMPARA FL2.2 x 26 W, MARCA OSRAM.
- BORTUGA EXTERIOR "ENERGY" ø 250mm C/ LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR MODELO 5-FINOC, MARCA LUMENAC.
- ▭ ARTEFACTO MARCA 256 E 1.150 x 1270 x 94 mm, LAMPARAS FLUORESCENTES FL 2 x 36 W, MARCA LUMENAC.
- ▭ PROYECTOR MODELO MAX 1.70 E, MARCA LUMENAC, LAMPARA MH 70 W.
- ARTEFACTO AR 111, CON LAMPARA LED 9 W.
- ARTEFACTO EMPOTRABLE EN PISO MODELO "TASSI" ASIMETRICO CODIGO EP. 021A CON LAMPARA MH 70 W, MARCA LUCOLDA.
- EXTRACTOR SOBRE CUBIERTA.
- ILUMINACION EN TIRA DE LED 12V, 5050, BLANCO CALIDO.
- Bandojo portables de chapa perforada 150 x 50 para electricidad.
- ③.1 INDICA NUMERO DE CIRCUITO.
- E ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CELOFRASO, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.
- SE SALIDA EMERGENCIA- ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.
- S SALIDA - ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.

- Interruptores (IM) y Dispositivos Diferenciales (D.D.), SIEMENS o MERLIN GERIN.
- Cuando se utilice cable flexible para cualquier empalme el mismo será marca ZOLEDA con sus accesorios de fabricacionector reductor a 90 grados, conector hembra, prensables, "hub", etc..
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.
- Se deberá respetar una separación de 40 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.
- Sobre bandojo portables cable tipo "SANTENAC", según Norma IRAM 2178.
- Bajo cable cable anillado según Norma IRAM 2183.
- Toda la instalación de cables será de tipo entubada.
- Entre caja y caja mínimo 2 curvas.
- Cables WIP Generalis etiqueto rijo diametro según necesidad, mínimo 3/4".

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL

13 / 21

OBRA : LUDOTECA INFANTIL - UNIVERSIDAD BARRIAL
Calle Negro nº 1620 esq. Darragueira - TANDIL

PLANO : Planta de electricidad - Iluminacion

DIBUJO : G.U.
ESCALA/S : 1 : 100
FECHA : SEPT. 2015