



ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLEROS :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE.
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS, CON CABLE ANTILLAMA DE 6 mm² SEGUN NORMA IRAM 2183.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN O CALIDAD EQUIVALENTE. -
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	15 19	
	OBRA : AULAS COMUNES CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL	DIBUJO: V.C. - M.F.
PLANO : INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DIAGRAMA UNIFILAR	ESCALA/S : S/E	
	FECHA: JUL/2015	
Arq. OSVALDO DADIEGO <small>Dirección General de Obras y Proyectos</small>	Arq. VANINA CASSINERI <small>Dirección General de Obras y Proyectos</small>	Ing. ALBERTO PREMEZZI <small>Dirección General de Obras y Proyectos</small>