



ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLEROS :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE.
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS, CON CABLE ANTILLAMA DE 6 mm2 SEGUN NORMA IRAM 2183.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN O CALIDAD EQUIVALENTE .-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	10 15
	OBRA : AMPLIACION AULAS COMUNES CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA	DIBUJO: M.F.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA - ESQUEMA UNIFILAR		ESCALA/S : 1:100
		FECHA: AGOSTO 2015
		ING. ALBERTO PREMEZZI Direccion General de Obras y Proyectos