



ANEXO CONVOCATORIA

1065/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Renglón 1: Pabellón de Decanato y Salón de Usos Múltiples Un (1) Cambio de placa DSC Power 1832 Canadiense . Un (1) Cambio de teclado de 16 zonas p/activación/desactivación/emergencias. Un (1) Expansor de zona (de 8 a 16). Una (1) Fuente auxiliar de soporte con dos baterías. Doce (12) Sensores de humo y calor compatibles con equipos instalados (Central de Alarma Marca DSC Power 1832 Canadiense). Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día y hora a confirmar.
2	Renglón 1: Pabellón de Licenciatura Un (1) Cambio de placa DSC Power 1832 Canadiense . Un (1) Cambio de teclado de 16 zonas p/activación/desactivación/emergencias. Un (1) Expansor de zona (de 8 a 16). Una (1) Fuente auxiliar de soporte con dos baterías. Siete (7) Sensores de humo y calor compatibles con equipos instalados (Central de Alarma Marca DSC Power 1832 Canadiense). Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día y hora a confirmar.
3	Renglón 1: Pabellón de Biología Un (1) Cambio de placa DSC Power 1832 Canadiense . Un (1) Cambio de teclado de 16 zonas p/activación/desactivación/emergencias. Un (1) Expansor de zona (de 8 a 16). Una (1) Fuente auxiliar de soporte con dos baterías. Once (11) Sensores de humo y calor compatibles con equipos instalados (Central de Alarma Marca DSC Power 1832 Canadiense). Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día y hora a confirmar.
4	Renglón 1: Pabellón de Química y Suelos Un (1) Cambio de placa DSC Power 1832 Canadiense . Un (1) Cambio de teclado de 16 zonas p/activación/desactivación/emergencias. Un (1) Expansor de zona (de 8 a 16). Una (1) Fuente auxiliar de soporte con dos baterías. Siete (7) Sensores de humo y calor compatibles con equipos instalados (Central de Alarma Marca DSC Power 1832 Canadiense). Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día y hora a confirmar.

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras