



ANEXO CONVOCATORIA

1046/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	- 150 metros (medida a verificar en el lugar) de un conductor tetrapolar en aislación PVC 1,1kV de 3 x 95 mm ² + 50 mm ² . - El tendido será desde el tablero principal en el sótano de la Facultad hasta el tablero del Edificio de Ingeniería Química. - Se adjunta detalle del montaje.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras