


DETALLE TENDIDO SUBTERRANEO

ESPECIFICACIONES TECNICAS :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD .-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA REBATIBLE DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN O GENERAL ELECTRIC .-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL		<b>10</b> <b>10</b>
OBRA : GALPON PARA MANTENIMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL		DIBUJO: E. J.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA TABLEROS - DIAGRAMA UNIFILAR		ESCALA/S : S/E
		FECHA: MARZO 2017