

Ref. Expte.Nº 1-63452/2017
Obra: Obras Complementarias Paneles Móviles
Lugar: Escuela Superior de Ciencias de Salud, Olavarría.

CIRCULAR Nº 1

Por medio de la presente se eleva la Circular Nº 1 de la Obra de referencia, comunicándose a las Empresas Contratistas, que de acuerdo a las inquietudes surgidas en la Visita de Obra, se deberá tener en cuenta los siguientes trabajos:

- Insonorización de tímpanos de cubierta: Por encima del cielorraso, se deberá insonorizar la división entre las aulas a través de lana de vidrio en ambos lados de cada una de las reticuladas.. El sellado deberá ser completo, debiendo utilizar en todos los perímetros cintas autoadhesivas de la misma marca que la lana de vidrio. La lana de vidrio de 2 (dos) pulgadas de espesor, deberá tener una cara de aluminio y deberá quedar bien sujeta con alambre.

- Reparación de revoque y pintura: Se verifico en el lugar un viejo ingreso de agua por la cubierta, debiendo considerar la reparación del revoque y su posterior pintura.

Tandil, 14 de Diciembre de 2017