



ESPECIFICACIONES TECNICAS :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O SIMILAR. INSTALACION: EMBUTIDA.-
- DIMENSIONES MINIMAS GABINETE: ANCHO: 500 mm, ALTO: 600 mm. Y PROFUNDIDAD: 100 mm.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, MERLIN GERIN O GENERAL ELECTRIC.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS

10
14

OBRA : CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA - FAC. de INGENIERIA
EDIFICIO SEVyT y SIyP

DIBUJO:
M.F.

ESCALAS :
1:100

PLANO : INSTALACIÓN ELÉCTRICA: TABLERO DISTRIBUCIÓN - DIAGRAMA UNIFILAR

FECHA:
OCT. 2016