



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Obras y Proyectos

Ref. Expte. Nº 1-60862/2017

**Obra: IV ETAPA AMPLIACION EDIFICIO
PLADEMA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL**

CIRCULAR Nº1

Por la presente se comunica las siguientes consideraciones a tener en cuenta para la cotización de la obra de referencia:

- 1 Se deberá proveer y colocar aberturas con ajustes en durlock terminado, de las que se adjunta plano, debiendo presupuestarse como Renglón 2, siendo el Renglón 1 el resto del presupuesto.
- 2 Se acondicionará contrapiso previo a la realización de carpeta niveladora e impermeable
- 3 El revestimiento de escalera será de granito gris mara de 25mm de espesor pulido, siendo martelinado solo la faja antideslizante (tres líneas de 1(un) cm cada una) en pedada.
- 4 Baranda de escalera se considerará el tramo en el ascenso hasta la llegada y encuentro con carpintería de PA.
- 5 No se considerarán las mesadas con piletas de cocina y grifería graficadas en el plano en sector laboratorios Sólo de dejará previsto agua y desagües con llaves de paso para las mismas que se instalarán a futuro.
- 6 Se realizará tendido de agua caliente para bachas en sanitarios damas y caballeros, debiendo adaptarse la grifería correspondiente respetando la calidad especificada.
- 7 La alimentación de agua será directa, no se suministrará a Tanques de Reserva.

Dirección Gral. De Obras y Proyectos

Tandil, 12 de ABRIL de 2017.-