



VISTA EQUIPO DE REGULACION

REFERENCIAS

- \* LAS CAÑERIAS de GAS QUE SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- \* TODAS LAS CAÑERIAS y ACCESORIOS A UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- \* LOS CALEFACTORES A INSTALARSE SERAN MARCA CTZ LINEA PESADA de LAS CALO--RIAS INDICADAS O CALIDAD SIMILAR A APROBAR POR LA INSPECCION.-
- \* EL ANAFE A COLOCARSE SERA ENLOZADO COLOR BLANCO, CON 2 HORNALLAS y APROBADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL.
- \* EL TERMOTANQUE A COLOCARSE SERA DE ALTA RECUPERACION DE 50 LTS APROBADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL.
- \* EL CONTRATISTA, LUEGO de FINALIZADO LOS TRABAJOS, ENTREGARA A LA UNIVERSIDAD UN PLANO CONFORME A OBRA INDICANDO EXACTAMENTE LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS y LOS DETALLES de LA INSTALACION.

<b>UNC</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		12 16
OBRA : <b>AMPLIACION FACULTAD DE DERECHO</b> CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL		DIBUJO: M.B.
PLANO : <b>INSTALACION DE GAS</b>		ESCALAS : 1:100
		FECHA: JUNIO 2016

**CASILLA DE REGULACION**  
PLATA DE HORNIZON ANINCO  
AMPOSITERA DE LADRILLO A LA VISTA  
LOSETA DE TECHO "N SUI" PUERTA DOBLE  
DE CHAPA DOBLE