



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/17 [CU-025/17]

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 01

1. Se modifica las Especificaciones Técnicas de los Artefactos de Iluminación indicados en el Plano 22/29 – Instalación Eléctrica – Iluminación y Luces de Emergencia, según se indica seguidamente:

“*Luminaria Office PS/90....*” se reemplaza por:

Luminaria LED Panel Cuadrado 45 W, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Luz Día 5000 °K, con soporte para fijación en cielorrasos Durlock, marca Lumenac (45/840 – 3700 lm), Philips o calidad equivalente..

“*Luminaria Fluorescente LAB 236....*” se reemplaza por:

Luminaria LED Panel Cuadrado 45 W, 600 x 600 mm, Luz Día 5000 °K, con soporte para fijación en cielorrasos Durlock, marca Lumenac (45/840 – 3700 lm), Philips o calidad equivalente..

Arq. OSVALDO DADIEGO
Director General de Obras y Proyectos
U. N. C. P. B. A.

Tandil, 7 de Julio de 2017