



**Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires**  
**Dirección General de Obras y Proyectos**

Ref. Expdte: **1-55992/2015 Alc. 0 Anx.0 Cpo.1**

**Obra: INSTALACION CONTRA INCENDIO  
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO - TANDIL**

**CIRCULAR Nº2**

Por la presente se comunica a las empresas las siguientes consideraciones a tener en cuenta para la cotización de la obra de referencia:

1. El material que deberá utilizarse para las cañerías es de acero galvanizado en todos los casos.

**Dirección Gral. De Obras y Proyectos**  
Tandil, 8 de septiembre de 2017