



ANEXO CONVOCATORIA

2039/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>ESTRUCTURA: Construída en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi. Campana de ducha de fundición de aluminio y Acero inoxidable calidad AISI 304 diámetro 220 mm.</p> <p>LAVAOJOS: Bacha de acero inoxidable de 250 mm. calidad AISI 304 , rociador de bronce cromado con picos aireadores y tapas plasticas anti-polvo.</p> <p>ACCIONAMIENTO: Accionamiento de ducha por palanca manual de acero inoxidable. Accionamiento del lavaojos por palanca manual y pedal de acero inoxidable.</p> <p>VÁLVULAS: Bronce con esfera de acero inoxidable calidad AISI 304 . Entrada de agua de diametro 1 ¼" hembra a una altura aprox. de 2350 mm. desagote de lavaojos diametro ¾" hembra a una altura de 250 mm. aprox. brida de diam. 1-1/4 para amurar al piso.</p>
2	<p>ESTRUCTURA: Construído en caño de Acero Galvanizado revestido con pintura epoxi.</p> <p>LAVAOJOS: Construído con bacha de Acero Inoxidable de 250 mm. y rociadores de Bronce Cromado que producen lluvia con efecto de lavaojos y lavacara. Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.</p> <p>ACCIONAMIENTO: Por pedal y palanca manual de Acero Inoxidable y válvula esférica de accionamiento rápido.</p>
3	Anafe de 2 - 3 hornallas, para gas, con elementos de seguridad (Válvulas, etc).
4	Mamelucos u Overoles cerrados, de seguridad para trabajo con productos Fitosanitarios. Tipo Tyvek, de Dupont o similar.
5	Calzado de Seguridad (C/puntera de acero) N° 44.
6	Pares de Guantes de Nitrilo (No descartables) N° 9 y N° 10.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras