



ANEXO CONVOCATORIA

1038/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	2 GENERADORES FOTOVOLTAICO Potencia: 280 Wp, 2 paneles SEG P6-36 ó Similar conectados en serie de 140 Wp. 1 INVERSOR 1 Inversor/Cargador QMAX, modelo QM-1024 FC-C ó Similar, 1000 W de potencia, 24 Vcc entrada, 220 Vca salida. 1 ESTRUCTURA SOPORTE DE MÓDULOS 1 Estructura de acero galvanizado sobre tejado o estructura galvanizada hincada con zapatas de hormigon, orientada al norte. 2 BANCO DE BATERÍAS 2 Baterías Trojan T-1275 ó Similar. Capacidad 150 Ah/20 hs. conectadas en serie. 1 REGULADOR 1 Regulador Victron ó Similar 20A 24V 1 KIT ELECTRICO Cables y terminales Llaves termomagneticas y diferenciales El presupuesto deberá contemplar el total de materiales.
2	1 SERVICIO TÉCNICO, MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACIÓN, VIATICOS DE INSTALACIÓN. El presupuesto deberá contemplar el total de la mano de obra.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras