


REFERENCIAS y ESPECIFICACIONES TECNICAS :

TSLTNT TABLERO SECCIONAL LINEA TOMACORRIENTES, TABLET, NETBOOK y TELEFONO
 ① INDICA NUMERO DE CIRCUITO.-

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O SIMILAR.INSTALACION: EMBUTIDA.-
- DIMENSIONES MINIMAS GABINETE: ANCHO: 450 mm, ALTO: 450 mm. Y PROFUNDIDAD: 150 mm.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 4,5 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		2 / 2
OBRA : REFORMA ELECTRICA EN AULAS EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		DIBUJO: M.F.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA TABLEROS SECCIONALES LINEA TNT DIAGRAMA UNIFILAR E INTERCONEXION		ESCALAS :
		FECHA: OCT. 2019
<small>P/SEDES/TANDIL/CAMPUS/FAC. Cs. ECONOMICAS/EDIFICIO/TOMACORRIENTES AULAS 2019</small>		