



ANEXO CONVOCATORIA

2153/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>1. Cablecanal PVC blanco, sección 100 x 50 mm, largo 2 m, marca Zoloda. Cantidad: 70 (setenta).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>
2	<p>1. Cajas PVC, con Riel DIN para intemperie IP 55, para 4 módulos, Línea Europea, marca Roker o calidad equivalente. Cantidad: 5 (cinco).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>
3	<p>1. Cajas PVC, con Riel DIN para intemperie IP 55, para 7 módulos, Línea Europea, marca Roker o calidad equivalente. Cantidad: 5 (cinco).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>



Renglón	Especificación Técnica
4	<p>1. Interruptor Termomagnético 4 x 32 A, Icu 4,5 kA (mínimo), marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente. Cantidad: 1 (uno).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>
5	<p>1. Interruptor Termomagnético 2 x 32 A, Icu 4,5 kA (mínimo), marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente. Cantidad: 1 (uno).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>
6	<p>1. Disyuntor Diferencial 2 x 25 A, 30mA, marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente. Cantidad: 15 (quince).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>
7	<p>1. Interruptor Termomagnético 2 x 20 A, Icu 4,5 kA (mínimo), marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente. Cantidad: 10 (diez).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p>



Renglón	Especificación Técnica
7	Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.
8	<p>1. Interruptor Termomagnético 2 x 16 A , Icu 4,5 kA (mínimo), marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente. Cantidad: 5 (cinco).</p> <p>Los materiales descriptos serán acopiados en el lugar de entrega, se elaborará un acta de conformidad en conjunto con la Inspección de Obras, que aprobará cada uno de los materiales objeto de éste pedido de cotización.</p> <p>Plazo de entrega: 15 días a partir de la adjudicación de la Contratación.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras