


**REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION Y TOMACORRIENTES :**



LUMINARIA LED PANEL CUADRADO PARA APLICAR EN CIELORRASO DURLOCK, 600 x 600 mm., 45 W, LUZ DIA, 45/840 - 3700 lm, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-


CTM1 / 2  CAJA TERMOMAGNETICA EXISTENTE A DESMONTAR


TST1 / 2  TABLERO SECCIONAL TOMACORRIENTES



INDICA N° DE CIRCUITO .

- Sobre bandeja portacables cable tipo "SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4"-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XXI ".-



CADA SIMBOLO  EQUIVALE A  
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI - 10 A  
NORMA IRAM 2073

|  |                                |  |       |
|--|--------------------------------|--|-------|
| 1  | REVISION GENERAL               | Mar. 20  |       |
| REV.   | DESCRIPCION DE LA MODIFICACION | FECHA  | FIRMA |
|  <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b><br>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS |                                | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> <hr style="width: 100%;"/> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> |       |
|  |                                | OBRA : <b>ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL</b>  |       |
| PLANO : <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN - TOMACORRIENTES</b>  |                                | DIBUJO: MF<br>ESCALA/S : 1:75<br>FECHA: DICIEMBRE 2019   |       |
|  |                                |  |       |
| P: Sedes/TANDIL/Campus/Rectorado/Boxes II/ReformaBox para Humanas/PLANOS   |                                |  |       |