

REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION :



LUMINARIA LED PANEL CUADRADO PARA APLICAR EN CIELORRASO DURLOCK, 600 x 600 mm., 45 W, LUZ DIA, 45/840 - 3700 lm, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-




TABLERO SECCIONAL LABORATORIO

①

INDICA N° DE CIRCUITO .

- Sobre bandeja portacables cable tipo " SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4"-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas línea " Siglo XXI ".-



CADA SIMBOLO EQUIVALE A
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI - 10 A
NORMA IRAM 2073



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

4

6

OBRA : **ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

DIBUJO:
MF

PLANO : **INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN - TOMACORRIENTES**

ESCALA/S :
1:100

FECHA:
DICIEMBRE 2019