



TST1 / 2 TABLERO SECCIONAL TOMACORRIENTES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLERO SECCIONAL LABORATORIO :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE, DIMENSIONES 200 x 200 x 100 mm., INSTALACION: EMBUTIDA.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 4.5 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

1	REVISION GENERAL	Mar. 20	
REV.	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	FECHA	FIRMA
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</span>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</span> </div>	
OBRA : <b>ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL</b>		DIBUJO: <b>MF</b>	
PLANO : <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DIAGRAMA UNIFILAR</b>		ESCALA/S :	
		FECHA: DICIEMBRE 2019	
P: Sedes/TANDIL/Campus/Rectorado/Boxes II/ReformaBox para Humanas/PLANOS			