



ESPECIFICACIONES TECNICAS TABLERO SECCIONAL LABORATORIO :

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O CALIDAD EQUIVALENTE, DIMENSIONES 300 x 300 x 150 mm., INSTALACION: EMBUTIDA.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 4.5 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

6

6

OBRA : **ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

DIBUJO:
MF

PLANO : **INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DIAGRAMA UNIFILAR**

ESCALA/S :
1:100

FECHA:
DICIEMBRE 2019