

**REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION Y TOMACORRIENTES :**




LUMINARIA LED PANEL CUADRADO PARA APLICAR EN CIELORRASO DURLOCK, 600 x 600 mm., 45 W, LUZ DIA, 45/840 - 3700 lm, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-

- CTM1 / 2 CAJA TERMOMAGNETICA EXISTENTE A DESMONTAR
- TST1 / 2 TABLERO SECCIONAL TOMACORRIENTES



INDICA N° DE CIRCUITO .

- Sobre bandeja portacables cable tipo "SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4"-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XXI ".-



CADA SIMBOLO EQUIVALE A  
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI - 10 A  
NORMA IRAM 2073



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

**4**

**9**

OBRA : **ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO  
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

DIBUJO:  
MF

PLANO : **INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN - TOMACORRIENTES**

ESCALA/S :  
1:75

FECHA:  
SEPTIEMBRE 2020