



**ESPECIFICACIONES TECNICAS :**

- GABINETE METALICO ESTANCO, IP 54 (IEC 60529), COLOR GRIS RAL 7032, MARCA GEN ROD, NOLLBOX O SIMILAR. INSTALACION: EMBUTIDA.-
- DIMENSIONES MINIMAS GABINETE: ANCHO: 450 mm, ALTO: 450 mm. Y PROFUNDIDAD: 150 mm.-
- EL CABLEADO INTERNO A TRAVES DE CABLECANAL DE DIMENSIONES ADECUADAS.-
- CONTRATAPA DE CHAPA CALADA PARA PROTECCION DE BORNES DE CONEXION, CON IDENTIFICACION LEGIBLE DE CADA CIRCUITO.-
- CAPACIDAD DE CORTE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: 6 kA.-
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES MARCA SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y RIESGO ELECTRICO.-

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		<b>9</b> /	<b>13</b>
OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS AZUL		DIBUJO: M.F.	
PLANO : <b>INSTALACION ELECTRICA - DIAGRAMA UNIF.</b>		ESCALA/S : 1:100	
		FECHA: AGO 2019	
		CODIGO:	