








REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION:



-  LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 45 W, PARA CIELORRASO DESMONTABLE 600 x 600 mm., LUZ DIA 5000° K, MARCA LUMENAC (45/840 - 3700 lm), PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
-  LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMBUTIR LED 18 W (d:225 mm.), LUZ DIA 5000° K, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
-  EXTRACTOR SOBRE CUBIERTA.-
-  TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ø 250mm C/LAMPARA LED (ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR)
-  INDICA N° DE CIRCUITO .-


- TG  TABLERO GENERAL (EXISTENTE).-
- T.E.I.  TABLERO ENCENDIDO ILUMINACION COMEDOR (EXISTENTE).-

- Sobre bandeja portacables cable tipo "SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada marca ELEC E con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable anti llama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4".-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas línea " Siglo XXI ".-

NOTA : EN LOS LOCALES EXISTENTES DE COMEDOR Y ATENCION SE INDICAN LOS ARTEFACTOS A REEMPLAZAR POR ARTEFACTOS CON TECNOLOGIA LED. LOS ARTEFACTOS LED SON LOS ESPECIFICADOS PARA LA AMPLIACION.-

REFERENCIAS LUCES DE EMERGENCIA :

-  ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.
-  SALIDA EMERGENCIA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		9 15
OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS OLAVARRIA		DIBUJO : M.F.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION		ESCALAS : 1:100
		FECHA: AGO 2019
		CODIGO: