


## REFERENCIAS

- \* LAS CAÑERÍAS de GAS QUE SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- \* TODAS LOS ARTEFACTOS y ACCESORIOS A UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- \* CALEFACTOR CTZ O SIMILAR CALIDAD, TIRO BALANCEADO 3000 cal./hs. LÍNEA PESADA

## NOTA :

EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR UN CALCULO de DIAMETROS y RECORRIDOS de LAS CAÑERÍAS y TODO OTRO DETALLE de LA INSTALACIÓN, TODO ELLO ADECUADO A LAS REGULAMENTACIONES VIGENTES de CAMUZZI GAS PAMPEANA, PRESENTARÁ LOS PLANOS y MEMORIAS RESPECTIVOS A LA INSPECCIÓN de LA UNIVERSIDAD y DEBERÁ AGUARDAR SU APROBACIÓN PARA EL COMIENZO de LOS TRABAJOS.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	12/13
	DIBUJO: E.D.
OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS TANDIL	ESCALA/S : 1:100
PLANO : INSTALACION DE GAS	FECHA: AGO 2019
	CODIGO: