











REFERENCIAS ILUMINACION


-  LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 45 W, 600 x 600mm. DE APLICAR, LUZ DIA 5000° K CON SOPORTE PARA FIJACION EN CIELORRASO DE DURLOCK, MARCA PHILIPS, LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
-  LUMINARIA MAREA LED 2 x 20 W. MARCA LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE, EQUIPADA CON DOS TUBOS LED 20 W, LUZ DIA, MARCA OSRAM, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
-  LUMINARIA LED CIRCULAR PARA APLICAR LED 18 W (d:225 mm.), LUZ DIA 5000° K, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
-  TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ø 250mm C/LAMPARA LED (ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR).-
-  TORTUGA EXTERIOR EXISTENTE.-
-  TORTUGA EXTERIOR EXISTENTE A DESMONTAR, TAPAR CAJA, QUEDANDO COMO CAJA DE PASO.-

-  TG TABLERO GENERAL (EXISTENTE).-
-  TSAC TABLERO SECCIONAL AMPLIACION COMEDOR.-

- Sobre bandeja portacables catife tipo " SINTENAX", según Norma IRAM 2173.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con traquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4".-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XXI ".-

REFERENCIAS LUCES DE EMERGENCIA :

-  ARTEFACTO AUTÓNOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.
-  SALIDA EMERGENCIA NORVA IRAM 1C05, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		8 13
OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS TANDIL		DIBUJO: E.D.
PLANO : INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION		ESCALAS : 1:100
		FECHA: AGO 2019
		CODIGO: