

EXPEDIENTE: 1-73454/2020

LICITACION PÚBLICA Nº 09/2020

**COMEDOR TANDIL
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

CIRCULAR Nº 1

Por medio de la presente se eleva CIRCULAR Nº 1, de la obra de referencia, aclarando los siguientes puntos observados en el lugar y consultado por los oferentes, según se detalla a continuación:

1.- En Art. N°1: Se debe tener en cuenta el desvío del desagüe pluvial existente, debiendo canalizarse a través de conductos de hormigón pre moldeados de diámetro mínimo 1 mts., debiendo quedar la vereda de hormigón construida a nueva en los tramos que deba demolerse o según plano. –

1.1. Se deberán retirar al menos 2 árboles del sector a intervenir. -

2.-En Art. N° 22 Pintura: Deberá considerarse además de la ampliación, la totalidad del edificio del comedor existente, tanto interior y exterior, muros, carpinterías y cielorrasos, etc.-


3.-En Art N° 23: Trabajos exteriores:

Se deberá la expansión (terraza) ubicada en el frente del edificio (acceso ppal.), según plano N° 2/13, donde se indica el alcance del mismo. Las tareas a realizar comprenden, desmonte y relleno, muro de contención perimetral, muro de piedra visto, vereda de hormigón armado en sector nuevo (10 cm.), de hormigón en sector existente hasta alcanzar el nivel (aprox. 7 cm.), demolición de rampas, construcción de una nueva y revestimiento de escalera existente en hormigón armado (7 cm.) y demás tareas con el objetivo de dejar en perfectas condiciones la totalidad del sector. Se colocarán barandas metálicas, con tres manos de sintético color gris oscuro según plano de vista N°3/13, parquización de todo el perímetro, (tierra negar y semilla). También comprende el cruce (puente) al edificio de aulas Comunes 1 contiguo al Comedor (ver plano 2/13), debiendo

construirse con la misma tipología (piedra vista en muros, vereda de hormigón y barandas en cruz san Andrés. –

4.-Para una mejor comprensión del pliego se ponen a disposición lo planos en **cad** **dxg**, **en** **el** **sitio** <https://wiki.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=compras:llamados>

5.- Plano evacuación : Corresponde cotizar sector a ampliar:-



.....

Arq. Osvaldo Dadiago
Director General de Obras y Proyectos
UNCPBA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

Tandil, 10 de noviembre de 2020