



ANEXO

TSI 2157/2022

ITEMS SOLICITADOS

Item	Especificación técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none">• Desconexión de pieza de inyección a tubería existente en equipo instalado en pasillo del 3º piso.• Fabricación en chapa galvanizada de trompa para inyección para ampliar el servicio al aula, deberá contar con dos rejillas de inyección doble reflexión.• Deberá incluir la pasada en pared, piezas de sujeción.	
2	<ul style="list-style-type: none">• Fabricación y colocación de ductos de chapa galvanizada con 3 rejillas de inyección, doble deflexión con regulación de caudal que suministre aire caliente al sector atención al público.• Deberá incluir la trompa y lona para la conexión al equipo instalado en el pasillo• Deberá incluir la pasada de pared, piezas de sujeción.	