



ANEXO CONVOCATORIA

2181/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Provisión y sustitución de 4 intercambiadores, dos para cada una de las calderas del sistema de Residencias I, tipo CALDAIA M60 (s30)• Provisión de materiales y ejecución de un bay pass entre las calderas de Residencias II, de tal modo que permita mantener el funcionamiento transitorio ante la falla de una de ellas; materiales y condiciones similar al existente en Residencias I.• Provisión de unidades y mano de obra para el recambio de 8 radiadores PEISA de cinco elementos de cada uno, similar a los existentes y 8 blisters con tapones. Estas unidades se reemplazarán en ambos módulos, según criterio a establecer al momento de la ejecución.• Provisión de unidades y mano de obra para el recambio de 1 radiadores PEISA de doce elementos, similar a los existentes y 1 blisters con tapones. Estas unidades se reemplazarán según criterio a establecer al momento de la ejecución. <p>Todos los materiales, insumos y repuestos a utilizar serán de primera calidad, ajustado y aprobados por las normas establecidas por los fabricantes y en cada caso deben resultar de marca y características similares a los instalados.</p> <p>Los radiadores reemplazados serán entregados en el área de mantenimiento.</p> <p>Todos los trabajos deberán quedar en total y buen estado de funcionamiento, con una garantía por defectos de 6 meses.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras