



ANEXO CONVOCATORIA

2223/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Baterías PARA UPS con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Batería 12 Volt de 7 Ah• Sin mantenimiento• Recargable• Apta para UPS• Tecnología de Gel Ácido• Garantía mínima de 6 meses• Debe especificar Marca y modelo ofertada (excluyente) <p>Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades</p>
2	<p>Baterías PARA UPS con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Batería 12 Volt de 12 Ah• Sin mantenimiento• Recargable• Apta para UPS• Tecnología de Gel Ácido• Garantía mínima de 6 meses• Debe especificar Marca y modelo ofertada (excluyente) <p>Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades</p>
3	<p>Baterías PARA UPS con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Batería 12 Volt de 9 Ah• Sin mantenimiento• Recargable• Apta para UPS• Tecnología de Gel Ácido• Garantía mínima de 6 meses• Debe especificar Marca y modelo ofertada (excluyente) <p>Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras