



ANEXO CONVOCATORIA

18/2025

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><u>Lugar:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• AULAS 8 Y 9 (2 en c/u)– Facultad de Cs. De la Salud Olavarría. <p><u>Condiciones de entrega:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• En perfecto y total funcionamiento, con las correspondientes cañerías de cobre, aislamiento, cableado de interconexión entre unidad interior y exterior, provisión de ménsulas y gas refrigerante. <p><u>Garantía de funcionamiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dos años de garantía.• Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado, en la zona <p><u>Características mínimas generales:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo “piso techo” frio/calor• Color blanco• Panel electrónico• Deshumificador• Frio/calor• Refrigerante R-410^a• En línea de producción• Bajo nivel de ruido• Auto restart• Auto swing vertical y horizontal <p>TIPO YORK PISO TECHO INVERTER 5 TR o similar equivalente</p> <p>Plazo de entrega: 20 días.</p> <p><u>NOTA ACLARATORIA:</u> La Universidad proveerá de una línea de electricidad con protección y llave térmica de corte, al pie de cada equipo.</p>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE
BUENOS AIRES

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras