



ANEXO CONVOCATORIA

2006/2025

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	(excluyente) Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades, 7. Alimentación Eléctrica.
2	Ups tipo APC Easy UPS Bv500i 500VA <ul style="list-style-type: none">• Salida potencia máxima configurable (vatios) 375 Vatios / 500VA• Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada• Tipo de forma de onda Aproximación escalonada a una onda sinusoidal• Tiempo de transferencia 6 ms típico : 10 ms máximo• Entrada frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz Autosensing• Rango de voltaje de entrada en operaciones principales 170 - 280V• Número de cables de alimentación 1• Baterías y tiempo de autonomía tipo de batería de plomo y ácido • Tiempo típico de recarga 8 horas• Vida útil esperada de la batería (en años) 3 - 5• Pantalla led de estado con indicadores en línea: conbaterías • Alarma Acústica• Protección y Filtro contra Picos de Voltaje• Protection Class IP20• Aceptaciones EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM• Marca de calidad comprobable APC o superior• Debe especificar marca y modelo ofertado (excluyente) Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades, 7. Alimentación Eléctrica.
3	<ul style="list-style-type: none">• Color blanco• Visión nocturna• Tipo de resolución: Full HD• Calidad de resolución: HD 1080 2mpx o superior (excluyente) Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades, 7. Alimentación Eléctrica.
4	<ul style="list-style-type: none">• Color blanco• Vision nocturna• Tipo de resolución: Full HD• Calidad de resolución: HD 1080 2mpx o superior (excluyente) Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades, 7. Alimentación Eléctrica.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras

