



ANEXO CONVOCATORIA

2054/2025

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
|---------|--|
| 1 | <p><u>Detalle del trabajo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Provisión de equipo, accesorios y mano de obra para la instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de aire acondicionado, INVERTER, 4.500 Frigorías. <p><u>Condiciones de entrega:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• En perfecto y total funcionamiento, con las correspondientes cañerías de cobre, aislamiento, cableado de interconexión entre unidad interior y exterior, provisión de ménsulas y gas refrigerante. <p><u>Garantía de funcionamiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dos años de garantía.• Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado, en la zona. <p><u>Características mínimas generales:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo "piso techo" frío/calor• Color blanco• Panel electrónico• Deshumificador• Frío/calor• Refrigerante R-410^a• En línea de producción• Bajo nivel de ruido• Auto restart• Auto swing vertical y horizontal <p>TIPO BGH 4.500 FG, inverter o similar equivalente</p> <p>Plazo de entrega: entrega e instalación inmediata, debido a la Urgencia del pedido.</p> <p><u>NOTA ACLARATORIA:</u></p> <p>El equipo es para una sala del "Jardin Maternal del Centro", Alberdi N° 542.</p> <p><u>Importante:</u> el equipo instalado actualmente en el lugar, debe ser retirado con sus accesorios y entregado a la Dirección de Mantenimiento y Gestión de Servicios Tecnicos, para gestionar la baja patrimonial y posible reutilización de algunos repuestos.</p> |



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE
BUENOS AIRES

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras