



ANEXO CONVOCATORIA

2066/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Provisión de 5 turbinas de extracción centrífugas de 1/3 HP trifásicas con motores blindados y normalizados IP55 pintadas con epoxi, con un caudal de extracción de unos 20m³/min contra 200 Pa de presión. El presupuesto deberá contemplar el total de materiales. <u>Aclaración:</u> A la misma empresa que se le otorgue la adjudicación de la Provisión de 5 las turbinas de extracción centrífugas, se le otorgará la adjudicación de la Colocación de las 5 turbinas de extracción centrífugas para los laboratorios de la Facultad de Agronomía.</p>
2	<p>Colocación de 5 turbinas de extracción centrífugas de 1/3 HP trifásicas con motores blindados y normalizados IP55 pintadas con epoxi, con un caudal de extracción de unos 20m³/min contra 200 Pa de presión. El presupuesto deberá contemplar el detalle de los trabajos a realizar. <u>Aclaración:</u> A la misma empresa que se le otorgue la adjudicación de la Colocación de 5 las turbinas de extracción centrífugas, se le otorgará la adjudicación de la Provisión de las 5 turbinas de extracción centrífugas para los laboratorios de la Facultad de Agronomía.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras