



## ANEXO CONVOCATORIA

2230/2016

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Características mínimas del equipo a instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Split: frío/ calor de 2.500 cal/h.</li><li>• Indicador de temperatura en display.</li><li>• Kit de conexión original de fábrica</li><li>• Timer programable.</li><li>• Turbo enfriamiento.</li><li>• Deshumidificación sin alterar temperatura</li><li>• Filtro de aire electrostático.</li><li>• Sistema de flujo de aire de 4 vías.</li><li>• Deflector de aire de oscilación automática.</li><li>• Bajo Consumo.</li><li>• Control remoto</li><li>• Bajo nivel de ruido, menor a 44 dB</li><li>• Cañerías de cobre, aislamiento y cableado de interconexión.</li></ul>

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
A cargo Dirección de Compras